



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НА04.В.00125/20

Серия **RU** № **0128158**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области". Место нахождения: 630004, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Революции, дом 36. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11НА04 от 07.12.2017. Телефон +73832100890, адрес электронной почты cert@ncsm.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Завод электромонтажных изделий" (ОАО "ЗЭМИ"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 660062, Россия, Красноярский край, город Красноярск, переулок Телевизорный, дом 5. Основной государственный регистрационный номер: 1022402125899. Номер телефона +73912469501, адрес электронной почты tehno@kzemi.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Завод электромонтажных изделий" (ОАО "ЗЭМИ"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660062, Россия, Красноярский край, город Красноярск, переулок Телевизорный, дом 5

**ПРОДУКЦИЯ** Аппараты для распределения электрической энергии: коробки клеммные, типы: КЗНС08У2, КЗНС16У2, КЗНС32У2, КЗНС48У2, КЗНА08У3, КЗНА16У3, КЗНА32У3, КЗНА48У3, КЗН08У2, КЗН16У2, КЗН32У2, КЗН48У2, У614А У2, У615А У2. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 27.12.31-002-01395331-2019 "Коробки клеммные. Технические условия". Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8536 90 100 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № И 238 от 20.05.2020, № И 239 от 20.05.2020 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области", номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЯ49; акта о результатах анализа состояния производства № 00009СТ от 26.03.2020 Органа по сертификации Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области"; эксплуатационного документа-руководства по эксплуатации К1209.000 РЭ "Коробки клеммные. Руководство по эксплуатации"; перечня стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное оборудование. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Требования технического регламента обеспечиваются в результате применения на добровольной основе стандарта: ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний". Хранение коробок следует производить в заводской упаковке, в закрытом помещении при температуре от -50 °С до +40 °С, относительной влажности не более 75 % при 15 °С в условиях, исключающих их порчу. Срок службы - не менее 20 лет. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на упаковке, на сопроводительной технической документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 25.05.2020

**ПО** 24.05.2025

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

*Антимонова Ирина Николаевна*

Антимонова Ирина Николаевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

*Раров Андрей Леонидович*

Раров Андрей Леонидович (Ф.И.О.)

